

**ZAMAWIAJĄCY
MIASTO ŁUKÓW**

Adres pocztowy:

URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17

Miejscowość: ŁUKÓW

Kod pocztowy: 21-400

Województwo: LUBELSKIE

Tel.: +48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01

Fax: +48 25 798 27 01

NIP: 825-199-81-29

REGON 711582380

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.lukow.pl

E-mail: zp@um.lukow.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: **ZP.271.18.2020**

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

Dotyczy: **MODERNIZACJA INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁUKOWIE NA ENERGOOSZCZĘDNE – ETAP II**

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

W dokumentacji technicznej nie wspomniano o wymaganiu dotyczącym wykonania pomiarów fotometrycznych. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji czy należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia oraz luminancji oraz o wskazanie ilości poszczególnych pomiarów.

WYJAŚNIENIE:

Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary fotometryczne (pomiary natężenia oświetlenia), wybranych przez Zamawiającego 5 odcinków modernizowanego oświetlenia i przedstawić wyniki Zamawiającemu.

Pomiary należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych.

Zamawiający dokonat stosownej zmiany opisu przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE 2

W pliku z inwentaryzacją opraw naniesiono uwagę „kolorem czerwonym zaznaczono modernizację na obszarze rewitalizowanym”. Czy modernizowane oprawy na obszarze rewitalizowanym są objęte ochroną konserwatora zabytków?

WYJAŚNIENIE:

Modernizowane oprawy na obszarze rewitalizowanym znajdują się w strefie obserwacji archeologicznej/strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Zamawiający uzyskał od Lubelskiego Konserwatora Zabytków pozytywną opinię na wymianę przedmiotowych opraw i wysięgników we wskazanych lokalizacjach.

Do wyjaśnień Zamawiający dołącza opinię Lubelskiego Konserwatora Zabytków.

PYTANIE 3

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający opisuje jeden z parametrów oprawy „Brak dodatkowych osłon układu optycznego ograniczających strumień świetlny i zwiększających masę oprawy”. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ochrony układu optycznego w postaci klosz ze szkła hartowanego? Czy zamawiający pisząc o dodatkowych osłonach miał na myśli np. metalowe siatki ochronne?

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ochrony układu optycznego w postaci klosz ze szkła hartowanego.

Jako brak dodatkowych osłon układu optycznego ograniczających strumień świetlny i zwiększających masę oprawy zamawiający rozumie wszelkie dodatkowe osłony za wyjątkiem osłon standardowych tj. klosz, odbłyśnik, szyba lub soczewka służących ochronie źródła światła.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści siwz nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia nie przedłuża terminu składania ofert.

Piotr Płudowski
Burmistrz Miasta Łuków
(dokument podpisany elektronicznie)