

**ZAMAWIAJĄCY
MIASTO ŁUKÓW**

Adres pocztowy:

URZĄD MIASTA ŁUKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 17

Miejscowość: ŁUKÓW

Kod pocztowy: 21-400

Województwo: LUBELSKIE

Tel.: +48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01

Fax: +48 25 798 27 01

NIP: 825-199-81-29

REGON 711582380

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.lukow.pl

E-mail: zp@um.lukow.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: **ZP.271.18.2020**

(Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

Dotyczy: **MODERNIZACJA INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁUKOWIE NA ENERGOOSZCZĘDNE –
ETAP II**

(Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 17

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na bardzo istotne pytanie do postępowania tj. Ze względu na udzieloną przez zamawiającego odpowiedź dnia 26.11.2020 na pytanie nr 11, mówiące o zainstalowanym na terenie miasta systemie sterowania CityTouch firmy Phillips i potrzebą zintegrowania nowego systemu z powyższym, zwracam się z prośbą o udostępnienie protokołu API dla tej instalacji, celem umożliwienia integracji nowych opraw/systemu z istniejącym. Brak udostępnienia tego protokołu, uniemożliwia innym producentom niż firmie Phillips, złożenia oferty cenowej dla realizacji powyższego celu publicznego, co z kolei jest jawnym łamaniem ustawy o PZP art. 29 pkt. 2, który brzmi „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”, a w szczególności art.29 pkt.3, który brzmi „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny**".* Brak udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, jest rażącym wykroczeniem w rozumieniu PZP.

WYJAŚNIENIE:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 11 wyjaśnił tylko jakim oprogramowaniem sterującym oświetleniem ulicznym dysponuje. Aplikacja sterująca używana przez Miasto Łuków posiada zdefiniowany interfejs API (od ang. application programming interface) – zbiór reguł ściśle opisujący, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą. Są to protokoły otwarte. Powyższe nie utrudnia Wykonawcom złożenia ofert.

Piotr Płudowski
Burmistrz Miasta Łuków
(dokument podpisany elektronicznie)

